

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 12 от 25.12.2018

По адресу/адресам: 636785, Томская область, г.Стрежевой, пр.Нефтяников, 23, Томская область г.Стрежевой, ул.Строителей, д.20

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Администрации городского округа Стрежевой от 17.12.2018 № 12

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная и документарная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Стрежевой теплоэнергоснабжение»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 19.12.2018 по 25.12.2018 (5 рабочих дня / 10 часов)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением городского хозяйства и безопасности проживания Администрации городского округа Стрежевой

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Стрежевой теплоэнергоснабжение» Асмоловский В.В.  18.12.2018 в 10⁰⁰ ч.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

нетребуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Тоцкая Е.Н. - начальник отдела содержания муниципального жилищного фонда, благоустройства, строительства и капитального ремонта Управления городского хозяйства и безопасности проживания Администрации городского округа Стрежевой

Сушицкая М.Н. - главный специалист отдела содержания муниципального жилищного фонда, благоустройства, строительства и капитального ремонта Управления городского хозяйства и безопасности проживания Администрации городского округа Стрежевой

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: начальник цеха «Жилище» ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» - Кирилюк В.И., ведущий инженер ЖЭУ цеха «Жилище» ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» - Лорай Н.В., техник ЖЭУ цеха «Жилище» ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» - Сильвестрова Н.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлено, что специалистами ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» выполнены следующие мероприятия:

1. Частичный ремонт кровли над квартирой 381 выполнен. Проведен ремонт кровли вокруг ливневой канализации техноэластом (около 6м²), восстановлено примыкание выхода фановой трубы на кровлю над комнатой 381. Выполнено устройство защитного колпака из оцинкованной стали на фановую трубу, выходящую на кровлю над комнатой 381. (Предоставлен акт выполненных работ по ремонту кровли от 17.08.2018).

2. Установлена задвижка на дверь выхода на кровлю. Доступ посторонних лиц в чердачное помещение ограничен, на решетке входа на чердак установлен замок. Очистка чердачного помещения от бытового мусора проведена (Предоставлен акт выполненных работ по очистке чердачного помещения от 15.11.2018).

3. Проведен ремонт входной и тамбурной двери в подъезде многоквартирного дома.

4. Проведен ремонт покрытий полов из плитки керамической на первом этаже в вестибюле перед лифтом.

5. В рамках текущего ремонта подъезда выполнена установка дверей на противопожарные выходы в количестве 6 шт. В соответствии с решением собственников помещений. Предоставлен протокол № 4С-020-18 от 05.06.2018 очередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 20 по ул.Строителей. Имеется акт приемки выполненных работ от 02.11.2018.

6. Вопрос о проведении текущего ремонта подъезда на 7, 8 и 9 этажах будет вынесен на голосование собственников помещений многоквартирного дома 20 по ул.Строителей в 2019 году.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____


Подписи лиц, проводивших проверку: Тоцкая Е.Н. Сушицкая М.Н.  

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Стрежевой теплоэнергоснабжение» Асмоловский В.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"25" декабря 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)