

ПРЕДПИСАНИЕ № 8
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ

28 сентября 2018 г.

г. Стрежевой

На основании акта проверки соблюдения обязательных требований от 28 сентября 2018 г. № 8

Я, Сухицкая М.Н. – главный специалист отдела содержания муниципального жилищного фонда, благоустройства, строительства и капитального ремонта Управления городского хозяйства и безопасности проживания Администрации городского округа Стрежевой, удостоверение №176-у от 25.06.2013, выдано Администрацией городского округа Стрежевой (должность, номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Управляющей компании Общества с ограниченной ответственностью «Стрежевой теплоэнергоснабжение»

Содержание предписания <*>	Срок исполнения	Основание вынесения предписания <*>
1. Провести ремонт фасада со снятием отслоившейся штукатурки	до 30.11.2018	- пунктов 4.1.6., 4.1.7., 4.2.1.1., 4.2.1.5, 4.2.1.6., 4.2.1.12, 4.2.3.2, 4.3.1., 4.3.2., 4.6.1.1., 4.6.1.2., 4.6.3.1., 4.6.3.6. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда". - Пунктов 10 а) б) Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества. утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491
2. Провести ремонт кровли, восстановить примыкания с вентиляционными шахтами.	до 30.11.2018	
3. Провести герметизацию стыков плиты чердачного перекрытия с фановой трубой, с вентиляционным коробом, утеплить вентиляционный короб (ликвидировать протечки).	до 30.11.2018	
4. Провести обследование плиты перекрытия и внешней стены здания душевой второго этажа, на предмет деформации конструкций здания, которые могут привести к снижению несущей способности и устойчивости конструкций здания с привлечением специализированной организации. По результатам обследования разработать мероприятия по предотвращению постоянного увлажнения плиты перекрытия и внешней стены душевой и санузлов	до 31.10.2019	
5. Провести ремонт канализации душевой первого этажа, ликвидировать течь.	до 31.10.2018	
6. Провести ремонт отмостки.	до 01.11.2019	
7. Провести текущий ремонт подъезда, душевых первого этажа и санузлов второго и первого этажей. Включит данные вопросы в голосование очередного собрания собственников жилья.	до 30.07.2019	
8. Убрать бытовой мусор и сломанную мебель из душевых первого этажа.	до 31.10.2018	

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию об исполнении настоящего предписания в Администрацию городского округа Стрежевой не позднее **3 рабочих дней**, с даты истечения срока его исполнения.

Подпись лица уполномоченного от имени Администрации городского округа Стрежевой осуществлять муниципальный жилищный контроль:

Сушицкая М.Н.
(Ф.И.О.)

28.09.2018
(дата)




(подпись)

Предписание получено

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
либо руководителя (уполномоченного
представителя) юридического лица)

28.09.2018
(дата)



(подпись)

Примечания:

<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить лицо, в отношении которого проведена проверка.

<***> Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусматривающий предписываемую обязанность.