

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Стрежевой теплоэнергоснабжение»**

636780, г.Стрежевой Томской обл., пр. Нефтяников, 23, тел./факс: (38-259) 3-60-47  
ИНН 7022011087, КПП 702201001, Р/сч. 407 028 104 001 000 02 257

Филиал «Западно-Сибирский» Публичного акционерного общества «Ханты-Мансийский банк Открытие»  
г.Ханты-Мансийск К/сч. 301 018 107 716 200 00 782 БИК 047 162 782  
Адрес электронной почты: ooostes@bk.ru или office@ooostes.tomsknet.ru

---

№ 127 2017г. № 24-1116

На № 127 « 11 » декабря 2017г.

*Начальнику отдела архитектуры и  
градостроительства Администрации  
городского округа Стрежевой  
В.В.Трифоновой*

"О возможности подключения  
жилого дома по ул. Рябиновая, 31»

*Уважаемая Виктория Васильевна!*

На Ваш запрос сообщаем, что нет возможности подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения планируемого под строительство индивидуального жилого дома (далее ИЖД) на земельном участке по адресу: г. Стрежевой, ул. Рябиновая, 31.

1. Ориентировочная нагрузка по отоплению здания строительный объем-400м<sup>3</sup> – составит 0,019 Гкал/час.
2. Присоединенная нагрузка ИЖД по ул. Рябиновая, Вахская, Пригородная, Песочная, Полевая врезка-№1 от магистральных трубопроводов ул. Вахская, составляет -0,386 Гкал/час, располагаемая – 0,33 Гкал/час.
3. Предельная свободная мощность существующих сетей - *минус* 0,056 Гкал/час.
4. Срок подключения объекта после проектирования, реконструкции и строительства новых сетей пос. Дорожников.
5. Срок действия технических условий после их выдачи – 3 года.
6. Плата за подключение, в соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", если подключаемая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/час установлена в размере 550 рублей (Приказ Департамента тарифного регулирования от 09.10.2014 года №24/179).
7. Сети канализации в данном районе отсутствуют.

*И.о. директора*

**Н.Н.Борысюк**

Исп. Черняк  
Т.(38-259)3-61-09

