



СТРЕЖЕВСКОЙ РЭС  
Территориальная дирекция СЭС

636785, г.Стрежевой Томской обл.,  
ул.Коммунальная, 14

Тел. (38-259) 6-33-47  
(38-259) 6-33-12  
факс (38-259) 6-36-19

№ 263

«23» ноября 2015 г.

Начальнику отдела  
архитектуры и градостроительства  
В.В.Трифоновой

Уважаемая Виктория Васильевна!

Земельный участок, расположенный по адресу Томская область, г.Стрежевой, Колтогорская 21 необходимо ограничить охранной зоной ВЛ-10кВ ф. 6-6, согласно Постановления Правительства РФ № 160 от 24.02.2009г.

Для подключения данного объекта к эл.сетям необходимо запроектировать и установить в центре нагрузок новую КТПН-10/0,4кВ. Мощность КТПН определить проектом, исходя из планируемой нагрузки. Подключение КТПН будет произведено от существующей ВЛ-10кВ ф.6-6 после заключения владельцем участка договора на технологическое присоединение с сетевой компанией (ПАО «ТРК»), согласно Постановления Правительства № 861 от 27.11.2004г.

Начальник Стрежевского РЭС  
ТД СЭС ПАО «ТРК»



В.Ю.Мамчур