



Публичное акционерное общество
"Томская распределительная компания",
(ПАО "ТРК")

Кирова пр-т., д. 36, Томск, Россия, 634041
Тел. (3822) 43-19-92, факс (3822) 55-79-83
E-mail: zev@trk.tom.ru
http://www.trk.tom.ru

ОКПО 73749792, ОГРН 1057000127931
ИНН/КПП 7017114672/701750001

25.05.16 № СЭС/П-355

На № _____ от _____

Начальнику отдела архитектуры
и градостроительства Администрации
городского округа Стрежевой
В.В.Трифоновой

«О технологическом присоединении
производственной базы в г.о. Стрежевой»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о возможности электроснабжения

ПАО «ТРК» определяет для технологического присоединения к централизованному электроснабжению III категории надёжности электроснабжения производственной базы по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, ул. Транспортная, 25 мощностью 20 кВт, на напряжение 0,4 кВ, выполнение заявителем следующих мероприятий:

1. Выполнить проект объекта, для чего предусмотреть в разделе электроснабжения:
 - 1.1. Точка присоединения – РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ № 190 (собственность ИП Ковальчук А.Ю.)
 - 1.2. Для подключения выполнить монтаж кабельной линии 0,4 кВ от точки присоединения до объекта. Марку и сечение КЛ-0,4кВ определить проектом. Выполнить необходимый объем требований ПУЭ к устройству линии.
 - 1.3. Согласовать подключения объекта с собственником ТП – ИП Ковальчук А.Ю.
 - 1.4. Согласовать трассу линии в установленном порядке.
 - 1.5. Нагрузку и категорию надежности уточнить проектом.
 - 1.6. Резервное питание устройств охранной и пожарной сигнализации, аварийного освещения следует осуществлять от автономных источников.
 - 1.7. Внутренние и внешние проводки запроектировать и выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и СП 31-110-2003 от 01.01.2004 г.
 - 1.8. Предусмотреть и выполнить вводное устройство с защитой от перегрузки согласно ПУЭ. Вводное устройство должно обеспечивать электробезопасность объекта – отключать присоединенные электроустановки в случае превышения установленной мощности или утечки на «землю».
 - 1.9. Учет электроэнергии выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ, ПУЭ и заявленными параметрами электроснабжения. Класс электрического счетчика должен быть не ниже 1.0. Место установки прибора учета – ВРУ-0,4 кВ
 - 1.10. Все электромонтажные работы должна выполнять организация, имеющая лицензию на выполнение данного вида работ.
2. При выполнении указанных мероприятий наличие технической возможности технологического присоединения существует.

3. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям осуществляется сетевой организацией ПАО «ТРК».
4. Технологическое присоединение объекта к централизованному электроснабжению выполняется в порядке установленном Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04 г., в действующей редакции, выполнение мероприятий по технологическому присоединению объекта (подключение к централизованному электроснабжению) осуществимо при условиях подписания и выполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Форма заявки прилагается.
5. Срок действия технических условий определён вышеуказанным документом и составляет 2 года с момента подписания соответствующих документов.
6. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии определяется в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.12.2015 № 6-748 и составляет 538,77 руб./кВт без учета НДС (для заявителей от 15 кВт и выше).

Примечание: Данное заключение не является разрешением на электроснабжение.

Приложение: форма заявки на технологическое присоединения – 1 лист.

Начальник Стрежевского РЭС
ПО СЭС ПАО «ТРК»



В.Ю.Мамчур.

**Общество с ограниченной ответственностью
«Стрежевой теплоэнергоснабжение»**

636780, г.Стрежевой Томской обл., пр. Нефтяников, 23, тел./факс: (38-259) 3-60-47

ИНН 7022011087, КПП 702201001, Р/сч. 407 028 104 001 000 02 257

Филиал «Западно-Сибирский» Публичного акционерного общества «Ханты-Мансийский банк Открытие»

г.Ханты-Мансийск К/сч. 301 018 107 716 200 00 782 БИК 047 162 782

Адрес электронной почты: ooostes@bk.ru или office@ooostes.tomsknet.ru

№ 05/2016г. № 24-1291

На № 19/1 « 12 » 05 200 г.

*Начальнику отдела архитектуры и
градостроительства
В.В. Трифионовой*

"О возможности подключения
промбаз по ул. Транспортная»

Уважаемая Виктория Васильевна!

На Ваш запрос о возможности подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения, канализации объектов по ул. Транспортная, 25 ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» сообщает, что:

- сетей теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в эксплуатации ООО «СТЭС» в данном районе нет;
- сети канализации в данном районе отсутствуют;
- по ул.Транспортной проложены сети теплоснабжения и водоснабжения, находящиеся в эксплуатации ООО «Автосоюз»;

Ориентировочная нагрузка по отоплению здания строительный объем-2000м³, при температуре воздуха внутри помещения +15 °С – составит 0,07 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка промбаз по ул. Транспортная на 01.03.2016 года, составляет 2,76 Гкал/час, располагаемая – 3,25 Гкал/час.

При устранении аварии на тепловых сетях по ул. Транспортная в 2015 году, на поврежденном участке диаметр трубопроводов был занижен до Ду150 мм, что недостаточно для подключения дополнительной нагрузки.

В соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными ПП № 83 от 13.02.2006 года, Вам необходимо запросить технические условия или информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения у ООО «Автосоюз».

Директор



В. В. Асмоловский