

**Общество с ограниченной ответственностью
«Стрежевой теплоэнергоснабжение»**

636780, г.Стрежевой Томской обл., пр. Нефтяников, 23, тел./факс: (38-259) 3-60-47
ИНН 7022011087, КПП 702201001, Р/сч. 407 028 104 001 000 02 257
Филиал «Западно-Сибирский» Публичного акционерного общества «Ханты-Мансийский банк Открытие»
г.Ханты-Мансийск К/сч. 301 018 107 716 200 00 782 БИК 047 162 782
Адрес электронной почты: ooostes@bk.ru или office@ooostes.tomsknet.ru

15» 2016г. № 24-2970

На № 39 «09»августа 2016г.

*Начальнику отдела архитектуры и
градостроительства
В.В. Трифионовой*

"О возможности подключения
объекта складского назначения
по ул. Ермакова 15а, строение22»

Уважаемая Виктория Васильевна!

На Ваш запрос, о возможности подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения, канализации проектируемого объекта складского назначения различного профиля V класса вредности по адресу: ул.Ермакова 15а, строение 22 ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» сообщает, что:

- сети канализации в данном районе отсутствуют, поэтому отвод бытовых стоков возможен в септик после согласования с сан.- эпидемиологическими органами г.Стрежевого;
- ориентировочная нагрузка по отоплению проектируемого здания строительный объем- 5000 м³, при температуре воздуха внутри помещения +15 °С – составит 0,293 Гкал/час;
- подключение проектируемого объекта возможно от распределительных надземных тепловодосетей сетей, в точке подключения здания по адресу Ермакова, 15 (финский холодильник);
- диаметры существующих трубопроводов: отопление 2Ду100 мм, холодная вода Ду50 мм;

Плата за подключение, в соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э “Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения”, если подключаемая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/час установлена в размере 550 рублей (Приказ Департамента тарифного регулирования от 09.10.2014 года №24/179), если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (в тыс. руб./Гкал/ч) - устанавливается органом регулирования тарифов на расчетный период регулирования - плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.

На 2018 год плата органом регулирования пока не установлена.

Срок действия технических условий – три года.

Директор



В. В. Асмоловский