



Публичное акционерное общество
"Томская распределительная компания"
(ПАО "ТРК")

Кирова пр-т., д. 36, Томск, Россия, 634041
Тел. (3822) 43-19-92, факс (3822) 55-79-83

E-mail: zev@trk.tom.ru

http://www.trk.tom.ru

ОКПО 73749792, ОГРН 1057000127931

ИНН/КПП 7017114672/701750001

01.08.16. № СЭС/11-534

На № _____ от _____

Начальнику отдела архитектуры
и градостроительства Администрации
городского округа Стрежевой
В.В.Трифоновой

«О технологическом присоединении
в г.о. Стрежевой»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности электроснабжения

1. ПАО «ТРК» определяет для технологического присоединения к централизованному электроснабжению III категории надёжности электроснабжения индивидуального жилого дома по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, ул. Снежная, 29, расчётная мощность 15 кВт на напряжение 0,4 кВ, выполнение заявителем следующих мероприятий: Выполнить проект объекта, для чего предусмотреть в разделе электроснабжения:

1.1. Точка присоединения – ВЛ-0,4 кВ Ф. «2» от КТПН-10/0,4кВ № 199 опора № 9.

1.2. Для подключения выполнить монтаж линий СИП- 0,4 кВ от точки присоединения до объекта. Марку и сечение СИП определить проектом. Выполнить необходимый объем требований ПУЭ к устройству линии.

1.3. Согласовать подключения объекта со Стрежевским РЭС ПАО «ТРК».

1.4. Согласовать трассу линии в установленном порядке.

1.5. Нагрузку и категорию надёжности уточнить проектом.

1.6. Резервное питание устройств охранной и пожарной сигнализации, аварийного освещения следует осуществлять от автономных источников.

1.7. Внутренние и внешние проводки запроектировать и выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и СП 31-110-2003 от 01.01.2004 г.

1.8. Предусмотреть и выполнить вводное устройство с защитой от перегрузки согласно ПУЭ. Вводное устройство должно обеспечивать электробезопасность объекта – отключать присоединенные электроустановки в случае превышения установленной мощности или утечки на «землю».

1.9. Учет электроэнергии выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ, ПУЭ и заявленными параметрами электроснабжения. Класс электрического счетчика должен быть не ниже 1.0. Место установки прибора учета – ВРУ-0,4 кВ

1.10. Все электромонтажные работы должна выполнять организация, имеющая лицензию на выполнение данного вида работ.

2. При выполнении указанных мероприятий наличие технической возможности технологического присоединения существует.

3. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям осуществляется сетевой организацией ПАО «ТРК».

4. Технологическое присоединение объекта к централизованному электроснабжению выполняется в порядке установленном Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04 г., в действующей редакции, выполнение мероприятий по технологическому присоединению объекта (подключение к централизованному электроснабжению) осуществимо при условиях подписания и выполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Форма заявки прилагается.


5. Срок действия технических условий определён вышеуказанным документом и составляет 2 года с момента подписания соответствующих документов.

6. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии определяется в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.12.2015 № 6-748 и составляет 538,77 руб./кВт без учета НДС (для заявителей от 15 кВт и выше).

Примечание: Данное заключение не является разрешением на электроснабжение.

Приложение: форма заявки на технологическое присоединения – 1 лист.

Начальник Стрежевского РЭС
ПО СЭС ПАО «ТРК»



В.Ю.Мамчур.