



Публичное акционерное общество
"Томская распределительная компания"
(ПАО "ТРК")

Кирова пр-т, д. 38, Томск, Россия, 634041
Тел. (3822) 43-19-92, факс (3822) 55-79-83

E-mail: zev@trk.tom.ru

http://www.trk.tom.ru

ОКПО 73749792, ОГРН 1057000127931

ИНН/КПП 7017114672/701750001

13.12.16 № СЗС/П-871

№ 5

Начальнику отдела архитектуры
и градостроительства Администрации
городского округа Стрежевой
В.В.Трифоновой

«О технологическом присоединении
блоков индивидуальных гаражей
в г.о. Стрежевой»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о возможности электроснабжения

1. ПАО «ТРК» определяет для технологического присоединения к централизованному электроснабжению III категории надежности электроснабжения блоков индивидуальных гаражей по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, пер. Торговый, блоки 5, 6, 7 расчётная мощность 40 кВт на напряжение 0,4 кВ, выполнение заявителем следующих мероприятий: Выполнить проекты объектов, для чего предусмотреть в разделе электроснабжения:
 - 1.1. Точки присоединения – РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ № 63.
 - 1.2. Для подключения выполнить монтаж кабельных линий 0,4 кВ от точки присоединения до объектов. Марку и сечение: КЛ-0,4кВ определить проектом. Выполнить необходимый объем требований ПУЭ к устройству линий.
 - 1.3. Согласовать подключение объектов со Стрежевским РЭС ПАО «ТРК».
 - 1.4. Согласовать трассу линий в установленном порядке.
 - 1.5. Нагрузку и категорию надежности уточнить проектом.
 - 1.6. Резервное питание устройств охранной и пожарной сигнализации, аварийного освещения следует осуществлять от автономных источников.
 - 1.7. Внутренние и внешние проводки запроектировать и выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и СП 31-110-2003 от 01.01.2004 г.
 - 1.8. Предусмотреть и выполнить вводные устройства с защитой от перегрузки согласно ПУЭ. Вводные устройства должно обеспечивать электробезопасность объектов – отключать присоединенные электроустановки в случае превышения установленной мощности или утечки на «землю».
 - 1.9. Учет электроэнергии выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ, ПУЭ и заявленными параметрами электроснабжения. Класс электрических счетчиков должен быть не ниже 1,0. Место установки приборов учета – РУ-0,4 кВ ТП-63
 - 1.10. Все электромонтажные работы должна выполнять организация, имеющая лицензию на выполнение данного вида работ.

2. При выполнении указанных мероприятий наличие технической возможности технологического присоединения существует.
3. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям осуществляется сетевой организацией ПАО «ТРК».
4. Технологическое присоединение объекта к централизованному электроснабжению выполняется в порядке установленном Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04 г., в действующей редакции, выполнение мероприятий по технологическому присоединению объекта (подключение к централизованному электроснабжению) осуществимо при условиях подписания и выполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Форма заявки прилагается.
5. Срок действия технических условий определён вышеуказанным документом и составляет 2 года с момента подписания соответствующих документов.
6. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии определяется в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.12.2015 № 6-748 и составляет 538,77 руб./кВт без учета НДС (для заявителей от 15 кВт и выше).

Примечание: **Данное заключение не является разрешением на электроснабжение.**

Приложение: форма заявки на технологическое присоединения – 1 лист.

Начальник Стрежевского РЭС
ПО СЭС ПАО «ТРК»

В.Ю.Мамчур.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территориальной зоны

N пп	Наименование показателя	Показатель
1	Площадь земельного участка:	
-	минимальная	не регламентируется
-	максимальная	не регламентируется
2	Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка:	
-	для многоквартирных домов	40%
-	для объектов капитального строительства нежилого назначения (офисы, магазины, общественное питание)	50%
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений	не регламентируется
4	Минимальные отступы от красных линий улиц и проездов до всех зданий	5 м