

Общество с ограниченной ответственностью  
«Стрежевой теплоэнергоснабжение»

636780, г.Стрежевой Томской обл., пр. Нефтяников, 23, тел./факс: (38-259) 3-60-47  
ИНН 7022011087, КПП 702201001, Р/сч. 407 028 104 001 000 02 257  
Филиал «Западно-Сибирский» Публичного акционерного общества «Ханты-Мансийский банк Открытие»  
г.Ханты-Мансийск К/сч. 301 018 107 716 200 00 782 БИК 047 162 782  
Адрес электронной почты: ooostes@bk.ru или office@ooostes.tomsknet.ru

13 03 2017г. № 24-308/17

На № 21 «06» марта 2017г.

✓ И.о. Начальника отдела архитектуры и градостроительства  
О. Н. Конча

"О возможности подключения  
Под строительство промышленного предприятия  
по ул. Промысловая, строение 10»

*Уважаемая Ольга Николаевна!*

На Ваш запрос, о возможности подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения, под строительство промышленного предприятия и коммунальные организации IV- V класса по адресу: ул. Промысловая, 15, строение 10, ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» сообщает:  
-Сетей тепловодоснабжения, находящихся в аренде и эксплуатации ООО «СТЭС» в данном районе нет;

- ориентировочная нагрузка по отоплению проектируемого здания строительным объемом - 3168 м<sup>3</sup>, при температуре воздуха внутри помещения +15 °С – составит 0,185 Гкал/час;
- подключение проектируемого объекта возможно от трубопроводов тепловодосетей собственника здания столярки ООО «Апрель»;
- диаметры существующих трубопроводов уточнить у собственника.

Плата за подключение, в соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", если подключаемая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/час установлена в размере 550 рублей (Приказ Департамента тарифного регулирования от 09.10.2014 года №24/179), если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (в тыс. руб./Гкал/ч) - устанавливается органом регулирования тарифов на расчетный период регулирования - плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.

На 2018 год плата органом регулирования пока не установлена.

Срок действия технических условий – три года.

Директор

В. В. Асмоловский