

223. 10

**Общество с ограниченной ответственностью
«Стрежевой теплоэнергоснабжение»**

636780, Томской обл., г. Стрежевой, пр. Нефтяников, 23, тел./факс: (38-259) 3-60-47

ИНН 7022011087, КПП 702201001, Р/сч. 40702810400100002257

Филиал Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» г. Ханты-Мансийск

К/сч. 30101810465777100812 БИК 047162812

Адрес электронной почты: ooostes@bk.ru или office@ooostes.tomsknet.ru

А.В.В. 2017г. № *24-228*

На № 15 « 15 » 02 2017 г.

*Начальнику отдела архитектуры и
градостроительства
В.В. Трифионовой*

"О возможности подключения
СТО по адресу: ул. Строителей, 85а»

Уважаемая Виктория Васильевна!

На Ваш запрос о возможности подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения СТО по адресу: ул. Строителей, 85а ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» сообщает, что:

- сетей теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в эксплуатации ООО «СТЭС» в данном районе нет;
- по территории производственных баз ул. Строителей, 85 проложены сети теплоснабжения и водоснабжения, находящиеся в эксплуатации многих абонентов;

Ориентировочная нагрузка по отоплению здания строительный объем-2586 м³, при температуре воздуха внутри помещения +15 °С – составит 0,09 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка на трубопровод Ду 100 мм на 01.10.2016 года, составляет 0,305 Гкал/час, располагаемая – 0,55 Гкал/час.

Плата за подключение, в соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э “Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения”, если подключаемая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/час установлена в размере 550 рублей (Приказ Департамента тарифного регулирования от 09.10.2014 года №24/179), если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (в тыс. руб./Гкал/ч) - устанавливается органом регулирования тарифов на расчетный период регулирования - плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.

На 2018 год плата органом регулирования пока не установлена.

И.о.директора

Н. Н. Борысюк