

Общество с ограниченной ответственностью
«Стрежевой теплоэнергоснабжение»

636780, г.Стрежевой Томской обл., пр. Нефтяников, 23, тел./факс: (38-259) 3-60-47

ИНН 7022011087, КПП 702201001, Р/сч. 407 028 104 001 000 02 257

Филиал «Западно-Сибирский» Публичного акционерного общества «Ханты-Мансийский банк Открытие»

г.Ханты-Мансийск К/сч. 301 018 107 716 200 00 782 БИК 047 162 782

Адрес электронной почты: ooostes@bk.ru или office@ooostes.tomsknet.ru

№ 24-413
24.03.2016г. № 24-413

На № 6 « 03 » 03 200 г.

Начальнику отдела архитектуры и
градостроительства
В.В. Трифоновой

"О возможности подключения
промбаз по ул. Транспортная»

Уважаемая Виктория Васильевна!

На Ваш запрос о возможности подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения, канализации объектов по ул. Транспортная, 20, 20а, 24в, 24, 24а, ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» сообщает, что:

- сетей теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в эксплуатации ООО «СТЭС» в данном районе нет;
- сети канализации в данном районе отсутствуют;
- по ул.Транспортной проложены сети теплоснабжения и водоснабжения, находящиеся в эксплуатации ООО «Автосоюз»;


Ориентировочная нагрузка по отоплению здания строительный объем-2000м³, при температуре воздуха внутри помещения +15 °С – составит 0,07 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка промбаз по ул. Транспортная на 01.03.2016 года, составляет 2,76 Гкал/час, располагаемая – 3,25 Гкал/час.

При устранении аварии на тепловых сетях по ул. Транспортная в 2015 году, на поврежденном участке диаметр трубопроводов был занижен до Ду150 мм, что недостаточно для подключения дополнительной нагрузки.

В соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными ПП № 83 от 13.02.2006 года, Вам необходимо запросить технические условия или информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения у ООО «Автосоюз».

Директор



В. В. Асмоловский