

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Стрежевой теплоэнергоснабжение»**

636780, г.Стрежевой Томской обл., пр. Нефтяников, 23, тел./факс: (38-259) 3-60-47  
ИНН 7022011087, КПП 702201001, Р/сч. 407 028 104 001 000 02 257

Филиал «Западно-Сибирский» Публичного акционерного общества «Ханты-Мансийский банк Открытие»  
г.Ханты-Мансийск К/сч. 301 018 107 716 200 00 782 БИК 047 162 782  
Адрес электронной почты: ooostes@bk.ru или office@ooostes.tomsknet.ru

25 10 2017г. № 24-1813

На № 112 «19» октября 2017г.

*Начальнику отдела архитектуры и  
градоостроительства Администрации  
городского округа Стрежевой  
В.В.Трифоновой*

"О возможности подключения  
магазина по ул. Транспортная, блок 47»

*Уважаемая Виктория Васильевна!*

На запрос о возможности подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения блока индивидуальных гаражей на земельном участке по адресному ориентиру : Российская Федерация, Томская область. г. Стрежевой, ул. Транспортная, блок 47 сообщаем следующее :

1. Ориентировочная нагрузка по отоплению блока гаражей строительным объемом-1839 м<sup>3</sup> – составит 0,11 Гкал/час;
2. Распределительные тепловодосети в данном районе отсутствуют;
3. В магистральные тепловодосети подключение не возможно, в связи с недостаточной пропускной способностью существующих трубопроводов тепловых сетей на микрорайон пос. Дорожников

*Директор*



*В. В. Асмоловский*