

**Общество с ограниченной ответственностью
«Стрежевой теплоэнергоснабжение»**

636780, Томская область, г. Стрежевой, пр-кт Нефтяников, 23, тел/факс: 8(38-259) 3-60-47
ИНН 7022011087 КПП 702201001 ПАО «Томскпромстройбанк»
р/сч 40702810506130000202 к/сч 30101810500000000728 БИК 046902728
Адрес электронной почты: office@oostes.tomsknet.ru

«11» 05 2018г. № 24-754

На 25 от 07 мая 2018г.

**Начальнику отдела архитектуры и
градостроительства
В. В. Трифионовой**

"О возможности подключения
реконструируемого магазина в ЗГГ,8а»

Уважаемая Виктория Васильевна!

На Ваш запрос, о возможности подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения, канализации реконструируемого магазина по адресу: 3 ГГмкр, 8а ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» сообщает:

- ориентировочная нагрузка по отоплению реконструируемого здания строительным объемом - 2300 м³, при температуре воздуха внутри помещения +15 °С – составит 0,134 Гкал/час;
- подключение объекта возможно от трубопроводов тепловодосетей собственника здания магазина «Агдам» ;
- диаметры существующих трубопроводов уточнить у собственника .


Плата за подключение, в соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э “Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения”, если подключаемая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/час установлена в размере 550 рублей (Приказ Департамента тарифного регулирования от 09.10.2014 года №24/179), если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (в тыс. руб./Гкал/ч) - устанавливается органом регулирования тарифов на расчетный период регулирования - плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.

На 2018 год плата органом регулирования пока не установлена.

-отвод канализационных стоков от реконструируемого здания предусмотреть в существующие наружные сети собственника магазина «Агдам».

Срок действия технических условий – три года.

Директор



В. В. Асмоловский

Чепко
3-61-09

